



**PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
SPÓŁKA Z O.O. W SIEDLCACH**

08-110 Siedlce ul. Leśna 8

LABORATORIUM

08-110 Siedlce ul. Leśna 8

tel. 25 640 27 84, 25 640 27 88 fax: 25 643 65 93

e-mail: m.zdolinska@pwik.siedlce.pl

Sprawozdanie z badań jakości wody nr 795/2023

Dane otrzymane od klienta	Klient: Gmina Siennica
	Adres Klienta: ul. Mińska 33, 05-332 Siennica
	Miejsce pobrania próbki: SUW Zglechów, 05-332 Siennica
	Punkt pobrania próbki: Hala filtrów, punkt poboru wody uzdatnionej podawanej do sieci - kran
	Rodzaj ujęcia: Wodociąg publiczny.
	Rodzaj próbki: Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
	Cel badania: Przedłożenie jednostkom nadzorującym.

Data i godzina pobrania próbki: 23.10.2022r., 12:15

Pobierający próbkę: Pracownik laboratorium upoważniony do pobierania próbek wody nr 1.

Sposób pobrania: PN-EN ISO 19458:2007

Podstawa wykonania badań: Zlecenie nr 220.

Data i godzina przyjęcia próbki do Laboratorium: 23.10.2023r., 13:15

Kod próbki: 795

Stan próbki: bez zastrzeżeń

Data rozpoczęcia - zakończenia badań: 23.10. – 26.10.2023r.

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

Lp.	Badany parametr	Metoda badawcza		J.m.	Wartość parametryczna	Wynik badania	U
1	Liczba bakterii grupy coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	Z,R	NPL/100ml	0	0	[0÷4]*
2	Liczba bakterii Escherichia coli	PN-EN ISO 9308-2:2014-06	Z,R	NPL/100ml	0	0	[0÷4]*
3	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C	PN-EN ISO 6222:2004	Z,R	jtk/1 ml	¹⁾	nie wykryto	-
4	Enterokoki Liczba paciorkowców kałowych	PN-EN ISO 7899-2:2004	Z,R	jtk/100 ml	0	0	-

Z - metody objęte Zatwierdzeniem PSSE w Siedlcach : decyzja nr HKN.9012.3.2.7.2023 z dnia 28.02.2023r.

R - metoda referencyjna w obszarze regulowanym prawnie

Wartości parametryczna – wg rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 07.12.2017 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U.2017 poz..2294),

¹⁾ bez nieprawidłowych zmian (zaleca się, aby ogólna liczba mikroorganizmów nie przekraczała 100 jtk/ 1ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej: 200 jtk/ 1 ml w kranie konsumenta)

> "liczba" - wynik powyżej liczby, która jest górnym zakresem pomiarowym metody

U - przedział ufności niepewności rozszerzonej przy poziomie prawdopodobieństwa 95% i współczynniku rozszerzenia k =2. Przedział ufności niepewności wyniku badania nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki.

* - przedział ufności niepewności wyniku odczytany z tablic prawdopodobieństwa (granice 95% przedziału ufności)

Autoryzujący wyniki badań: mgr Magdalena Kosmalska 

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Numer sprawozdania jest jednocześnie kodem próbki w Laboratorium ul. Leśna 8.

Klientowi przysługuje prawo złożenia skargi na piśmie w ciągu 14 dni od daty otrzymania sprawozdania.

Sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

Sprawozdanie sporządził: SPECJALISTA ds. Badań Wody <i>mgr Monika Zdolińska</i>	Sprawozdanie zatwierdził: Kierownik Wydziału nadzoru technologicznego <i>mgr inż. Halina Dłuska</i>
Data sporządzenia sprawozdania: 26.10.2023r.	Rozdzielnik: ①. Klient 2. a/a

Koniec sprawozdania nr 795/2023